



Относно: **Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на сервомеханизми“**

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на сервомеханизми“ и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, публикуваме следното разяснение:

Въпрос: По поз. 4.2.5.

Тип на сервомеханизма: Електрически или друг? Ако електрически: трифазен или монофазен?

Отговор: Сервомеханизмът следва да бъде електрически, трифазен.

По поз. 4.2.5. Каква комплектация да включва сервомеханизма:

Въпрос: Изключватели за момент?

Отговор: Не.

Въпрос: Изключватели за крайно положение?

Отговор: Да

Въпрос: Термодатчик?

Отговор: Не

Въпрос: Наличие на трансмитер 4-20 mA права връзка; обратна връзка за положение?

Отговор: Не

Въпрос: С контактори или без контактори?

Отговор: Без контактори.

Въпрос: Наличие на ел.спирачка?

Отговор: Не.

Въпрос: Форма на фланеца (F=?) за присъединяване на редуктора към задвижващия механизъм съгласно EN ISO 5210.

Отговор: Фланец на описаният вторичен редуктор съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

Въпрос: Начин на присъединяване на сервомеханизма към редуктора GSI60?

Отговор: Фланец на описаният вторичен редуктор съгласно техническата спецификация от документацията за участие.

Въпрос: Време за отваряне/затваряне?

Отговор: Не е от значение.



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

Въпрос: *Посочените от Вас въртящи моменти включват ли запас, какъв е той в %? Ако са включени в запас, какъв е той?*

Отговор: Въртящите моменти не включват запас.

Въпрос: *Има ли други Ваши специфични изисквания към сервомеханизма?*

Отговор: Не.

С уважение,

Георги Беловски
Изпълнителен директор

