



топлофикация  
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

	топлофикация софия ЕАД
Централно управление ул. Ястребец №23Б, София 1680 тел.: +359 2 859 3050; 0700 11 111	
Регистрационен индекс:	Дата:
00-70	16.01.15г

**Относно:** Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на парогенератори и водогрейни котли”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило запитване, относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Монтажни работи за подмяна на нагревни повърхности на парогенератори и водогрейни котли” и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, Ви изпращам следните разяснения:

Относно обект: „Подмяна на екранна система на Водогреен котел № 2 в ТЕЦ „София”:

**Въпрос 1:** „С каква дължина ще бъдат доставени тръбите за екраните за ТЕЦ „София”?”

**Отговор:** Доставените тръби за водогреен котел № 2 в ТЕЦ „София” ще са с дължини 9 000 мм и 11 000 мм.

**Въпрос 2:** „Има изискване за гама контрол на екранните тръби и водна проба. Ако тръбите са изработени цели (без заварка), трябва ли да се подлагат на водна проба?”

**Отговор:** Да.

**Въпрос 3:** „Трябва ли да се изготви ремонтна документация, след като се извършва само изработката на екранни тръби и серпентини, без подмяна?”

**Отговор:** Да.

Относно обект: „Подмяна на нагревни повърхности /КП и екрани/ на ВК ст. № 4 ЛТВМ-100/ в ОЦ „Земляне”:

**Въпрос:** „Ребро поз. 11 - 80x20x4 мм по чертеж за 48 бр. колектори са 864 бр., а по спецификация – 384 бр., кое е да се приеме?”

**Отговор:** Броят на ребро поз. 11 е 384 бр., съгласно Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.



С уважение,

Георги Беловски

Изпълнителен директор