



Относно: Обществена поръчка „Доставка на арматура за нуждите на топлоизточниците и топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД, с пет обособени позиции”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на арматура за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД” и на основание чл.29, ал.1 от ЗОП, Ви изпращам следните разяснения:

По Обособена позиция 3: Шибъри
Приложение III.3.

Въпрос 1: *Относно Обособена позиция № 3: Шибъри, позиция 3- Шибърен ръчен на фланци на вода, моля за следните уточнения:*

1.1. Така както е посочено в работните листове, позиция 3.1. DN 150 PN 16 трябва да е с дължина L=350 mm, позиция 3.2. DN 150 PN 16 трябва да е с дължина L=400 mm, DN200 PN 16 трябва да е с дължина L=450 mm.

Но по евро норма шибърен кран DN може да бъде 350 mm или 450 mm, което влиза в противоречие със строителната дължина, посочена в т. 3.2.

А DN 200 по евро норма може да е 400 mm или 550 mm, което също е в противоречие със строителната дължина, посочена за позиция 3.3.

Моля, за уточнение на строителните дължини за шибърните кранове по позиции 3.2. и 3.3. , предвид факта, че посочените строителни дължини не съответстват на стандартите по EN , както не съвпадат и с всички други известни и познати стандарти (BDS, GOST и ASME).

Отговор 1: По Обособена позиция 3: Шибъри

- Шибър DN 150 PN 16 – строителна дължина 350 mm – 4 броя;
- Шибър DN 150 PN 16 – строителна дължина 450 mm – 4 броя;
- Шибър DN 200 PN 16 – строителна дължина 400 mm – 2 броя.

По Обособена позиция 4: Вентили
Приложение IV.14.

Въпрос 2: *Относно Обособена позиция № 4: Вентили, моля да бъде посочена дебелината на тръбата към която ще се присъединява Вентил DN 175 PN 320 с ел. задвижване на заварка.*

Отговор 2: По Обособена позиция 4: Вентили

- Тръбата, към която ще се присъединява вентил DN 175, PN 230, е Ø 219x18.

По Обособена позиция 5: Клапи, клапани и кондензна арматура
Приложение V.9.

Въпрос 3: Относно Обособена позиция № 5: Клапи, клапани и кондензна арматура, позиция 9.1.- Клапан с ел. задвижване на заварка за вода DN 200 PN 250, работно налягане до 200 бара, моля да уточните стойностите на входящо и изходящо налягане, понеже не са посочени в информационния лист за тази позиция.

Отговор 3: По Обособена позиция 5: Клапи, клапани и кондензна арматура

- Входящо налягане 125÷150 бара, изходящо налягане 95÷105 бара.

Въпрос 4: Във връзка с т. III 2.3) Технически възможности от Обявлението на поръчката и по конкретно за т. I „Участникът да има реализирани доставки на стоки, минимум 3 (три), еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си. Същите следва да бъдат придружени с минимум 3(три) броя удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките”, моля да уточните дали изискването е общо за всичките 5 (пет) позиции или за всяка обособена позиция се изискват по минимум 3 (три) реализирани доставки на стоки.

Отговор 4: Изискването е общо за всичките 5 (пет) позиции.

С уважение,
Георги Беловски
Изпълнителен директор

