




топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Централно управление ул. Железари №23Б, София 1600 телефон: 4358 2 903 3050; 0700 11 111
Регистрационен номер:	Дата:
017-442	10.07.15

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „Доставка на регулатор за налягане на природен газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ „Земляне“

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило писмено искане относно горедитираната публична покана и на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, Ви изпращаме следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка:

Въпрос: Отсекателя едно изделие ли е с регулатора /дали е вграден/ или могат да бъдат разделени?

Отговор: Могат да бъдат разделени.

Въпрос: В това монтажно разстояние трябва ли да влиза и отсекателя?

Отговор: Не, не трябва.

Въпрос: При покриване на зададените дебити при зададениите налягания от регулатор с по – малък размер, можем ли да го предложим – например Dn 100?

Отговор: Не е допустимо, това е монтажно изискване.

С уважение

Георги Бел
Изпълнител

