



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

	топлофикация софия ЕАД
Централно управление ул. Ястребец №23Б, София 1680 тел.: +359 2 903 3050; 0700 11 111	
Регистрационен индекс:	Дата:
0П-48Б	09.02.16

Относно: Участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 в ТЕЦ “София Изток” с нова противоналегателна турбина”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило писмено искане относно горесцитираната процедура на договаряне с обявление, Ви изпращаме следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка:

Въпрос: В Техническата спецификация т.5 „Технически изисквания към доставяното оборудване”, т. 5.5 „Електрически генератор”, като параметри на генератора – фактор на мощността е определен не по-малко от $0,95 \cos\phi$. Моля дефинирайте (прецизирайте) „стандартизирания фактор на мощността”, 0,8, 0,85 или 0,9 съгласно точка 4,4 от EN 60034-3 „Въртящи се електрически машини. Част 3: Специфични изисквания за синхронни генератори, задвижвани от парни турбини или от турбини с горими газове”.

Отговор: Стандартния фактор на мощността е 0,9.



С уважение,
Георги Беловски
Изпълнителен директор

