

ПРОТОКОЛ № 4

от извършено договаряне с участника

КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ” ДЗЗД

Участникът е представил първоначална оферта вх. № ОП-90/07.03.2016 г., заявление № ОП-552/24.08.2015г. в процедура на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки „Модернизация на турбоагрегат ТГ 4 в ТЕЦ „София Изток” с нова противоналегателна турбина”

Съгласно протокол от 24.03.2016г., на 12.04.2016г. от 11:20 часа се събра комисия за провеждане на договарянето в състав:

- Председател:** 1. инж.Васко Павлов - главен инженер ТЕЦ София Изток
- Членове:**
2. Кремена Кьосева – р-л отдел „Обществени поръчки”, юрист
 3. Валя Чилова – общински съветник СОС
 4. Росина Димитрова – старши експерт в дирекция „ОПК”, СО
 5. инж.Ивайло Диков – ръководител Орган за контрол
 6. инж.Васил Кюлумов – н-к Турбинен цех, ТЕЦ София Изток
 7. инж.Йордан Йорданов – ръководител РТ, ТЕЦ София Изток
 - 8.Проф. Димитър Попов – външен експерт с № ВЕ-1262, определен чрез жребий при условията на чл.34, ал.3 от ЗОП
 9. инж.Наталия Джеврева – специалист в отдел „МТС”

Поради отсъствието на Валя Чилова в заседанието на комисията взе участие резервния член инж. Ива Ненчева, която е представила декларация по чл. 35 от ЗОП на предишен етап от работата на комисията. Поради отсъствието на Росина Димитрова в заседанието взе и участие резервния член инж. Калина Тенева, която е представила декларация по чл. 35 от ЗОП на предишен етап от работата на комисията.

За извършване на договаряне с участника КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ” ДЗЗД от страна на участника на договарянето присъстваха 5 представители – съгласно приложен списък.

Председателят на комисията запозна участниците със реда за провеждане на днешното заседание и условията за провеждане на договарянето:

- С цел запазване конфиденциалността на преговорите със всеки от участниците по време на договарянето не следва да се използват мобилни телефони от присъстващите. По време на преговорите не е желателно излизането от залата на присъстващите лица.
- Преговорите с всеки от участниците се провеждат в рамките на 2 астрономически часа, в съответствие с изпратеното уведомление за провеждане на договарянето;
- Постигнатите договорености по отношение на цените се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и всички присъстващи представители на участника;
- Постигнатите договорености на днешното заседание, отразени в протокола от договарянето, са окончателни.

Заседанието протече при следния ред:

I. Първоначално предложените цени и техническа оценка на участниците бяха съобщени на открито заседание на 12.04.2016 г. от 08:45 часа.

➤ Първоначално предложена цена:

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на офертата на КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ” ДЗЗД възлиза на:

Цифром: 28 950 195,66 лв., без ДДС

Словом: Двадесет и осем милиона деветстотин и петдесет хиляди сто деветдесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки.



➤ Техническа оценка:

№	Участник	Технически показател							
		P1- Специфичен разход на топлина за единица произведена електроенергия					P3 - Експлоатационни разходи на инсталацията		
		x0 - специфичен разход при максимален разход на пара 210 t/h, подавана на входа на турбината (режим 5) /kcal/KWh/	x1 - специфичен разход при номинален разход на пара 180 t/h, подавана на входа на турбината (режим 4) /kcal/KWh/	x2 - специфичен разход при основен разход на пара 150 t/h, подавана на входа на турбината (режим 3) /kcal/KWh/	x3 - специфичен разход при минимален разход на пара 120 t/h, подавана на входа на турбината (режим 2) /kcal/KWh/	x4 - специфичен разход при критичен разход на пара 90 t/h, подавана на входа на турбината (режим 1) /kcal/KWh/	z1 - оценка на общия експлоатационен живот на инсталацията /раб. часа/	z2 - оценка за междуремонтните периоди и времето, в което инсталацията планово няма да работи /години/	z3 – оценката за разходи за поддръжка и ремонт /лева/
1	КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ” ДЗЗД	861,90	863,40	870,20	880,20	897,30	208 050,00	5,00	55 740,00

№	Участник	Технически показател				KOTi - комплексна оценка по техническите показатели	
		P1- Специфичен разход на топлина за единица произведена електроенергия	W1- Тежест на показателя в оценката (KO) в %	P3- Експлоатационни разходи на инсталацията	W3- Тежест на показателя в оценката (KO) в %		
		99,21	35%	96,47	10%	44,37	
1	КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ” ДЗЗД						

По време на преговорите комисията установи, че при техническата оценка по показател Z2 е допусната техническа грешка. Комисията ще извърши допълнителни изчисления и проверка на оценяването по всички технически показатели на участниците.

II. Договаряне с КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ” ДЗЗД

- От участника поставиха въпрос дали след като преговорите са окончателни е необходимо да бъде договорена само общата цена или трябва да се направи разбивка на всички пера съобразно приложените таблици към първоначалната оферта. От комисията беше уточнено, че е необходимо да се уточни общата цена за изпълнение и таблицата с разбивка по отделните етапи за изпълнение.

Коментирани бяха разбивките в цените по отделни видове дейности:

- В гаранционно обслужване – посочена е цена 0 лева.
- При възбудителна система – участникът уточни, че офертата, коато е получил е за комплект и не може да се разбие.
- Позиция 3.11 от Ценова таблица за доставка на стоки за инсталацията по системи отпада.
- Ценова таблица за доставка на стоки за инсталацията по системи – т. 1.8 са тръбопроводи за връзка с топлообменниците; т. 1.11 – всички останали топлопроводи и паропроводи; и т.2 - всички тръбопроводи за топлофикационните нужди.

От страна на комисията беше поставен въпроса върху първоначално предложената цена ли ще се преговаря или ще бъде направено ново предложение. Представителите на участника заявиха, че ще направят ново ценово предложение.

Обща цена за изпълнение на проекта – 21 860 195,64 лева (двадесет и един милиона осемстотин и шестдесет хиляди сто деветдесет и пет лева и 0,64).

№	ДЕЙНОСТ	Предлагана цена
1	Проектиране, в т.ч.:	
	Изготвяне на Технически проект	669 435,62
	Изготвяне на Работен проект	393 778,00
2	Доставка на необходимото оборудване и материали за инсталацията по системи и специални инструменти	17 650 054,18
3	Доставка на резервни части	20 780,69
4	Временно строителство и подготвителни работи	1 598 192,54
5	Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР).	1 049 594,97
6	Единични и комплексни изпитвания	44 802,20
7	Приемни изпитания в експлоатационни условия (72 часови изпитания) на строежа	24 893,80
8	Упражняване на авторски надзор по време на строителството	122 395,84

9	Съставяне на строителни книжа, изготвяне на изпълнителна документация и екзекутивни чертежи; експлоатационна документация и съдействие при съгласувателни действия по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа	122 355,88
10	Функционални изпитания:	111 587,92
	-Изпитания за доказване на гаранционните изпитания;	
	-Изпитания за надеждност	
11	Обучение на персонала	32 324,00
12	Гаранционно обслужване за доставяното оборудване и изпълнените СМР - отстраняване на проявени дефекти и услуги (гаранционна поддръжка) през гаранционния период.	20 000,00
	Обща цена на Договора	21 860 195,64

Уточнено беше, че разбивка с единичните цени по видове работи в съответствие с образците ще бъдат предоставени до 14.04.2016г., без да се променят договорената обща цена и цената за изпълнение на дейностите по етапи.

Предложената нова обща цена за изпълнение в размер на 21 860 195,64 лева (двадесет и един милиона осемстотин и шестдесет хиляди сто деветдесет и пет лева и 0,64) е окончателна. Постигнатите договорености на днешното заседание с участника КОНСОРЦИУМ „ДЖЕНЕРАЛ БРАЙТ“ ДЗЗД са окончателни. Договарянето приключи на 12.04.2016г., в 12:20 часа.

Комисия:

Председател:

инж.Васко Павлов

Членове:

Кремена Къосева

инж. Калина Тене

инж.Ивайло Диков

инж.Васил Кюлум

инж.Йордан Йордано

Проф. Димитър Попо

инж.Наталия Джеврева

инж. Ива Ненчева

Участник:

Аграт Заме
Камел Ангел
Христо Попов
Модиреви
Сара Сара

ЗАПИСЧЕНО
на основание чл. 2 от ЗЗПД

ЗАПИСЧЕНО
на основание чл. 2 от ЗЗПД