



топлофикация  
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

топлофикация  
софия ЕАД

Централно управление  
ул. Янтра №23б, София 1680  
тел: +359 2 923 3080; 0700 11 111

Регистрационен индекс: 01-554 Дата: 14.09.15

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:  
„Доставка на абонатни станции”

Уважаеми господа,

I. Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка на абонатни станции“ в „Топлофикация София“ ЕАД и на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, даваме следните разяснения:

**Въпрос 1:** Брой етажи на сградите, в които ще се монтират абонатните станции /за всяка абонатна станция/?

**Отговор:** Абонатните станции са предназначени за нови сгради до 8 етажа.

**Въпрос 2:** Нова или стара е вътрешната инсталация на сградите?

**Отговор:** Абонатните станции са предназначени за нови жилищни сгради със съответно ново проектирана вътрешна инсталация.

**Въпрос 3:** Моля да посочите на етап оферта трябва ли да представяме оторизиращи документи от производителите на компонентите за АС, т.к. в проекта на договора в т.1.2 е записано, че те се предоставят при доставка и в „Предложение за изпълнение на обществената поръчка“ в т.5 се изисква да се декларират и опишат.

**Отговор:** От документацията за участие е видно, че т. нар. „Оторизиращи документи от производителя“ трябва да бъдат описани от участника в Предложението за изпълнение на поръчката, но се представят от избрания изпълнител при доставка на компонентите.

II. Във връзка с постъпило от Вас предложение по чл. 27а, ал.1 от ЗОП, относно промяна на документация за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на абонатни станции“, Ви уведомявам за следното:

На първо място, следва да посочим, че **предложението за промяна на обявленietо и документацията за участие е направено на 10.09.2015 г., т.е. – след изтичане на 10 – дневния срок от публикуване на обявленietо за откриване на процедурата (от дата 27.08.2015г.), определен съгласно чл. 27а, ал.2 от ЗОП.**

Разгледано по същество, направеното предложение няма опора в приложимите разпоредби на националното и европейското законодателство. Във връзка с направените от Вас коментари и тълкуване на основни членове на Директива 97/23/EO на Европейския парламент и на Съвета от 29 май 1997 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане (понататък - Директива 97/23/EO) и направеният от Вас извод, че: „**Абонатните станции - предмет на доставка по обществена поръчка - не попадат в обхвата на директивата**”, излагаме следното:

Абонатни станции с параметри Рn16 бар и Tmax 150 °C, **са функционална група** и като такава трябва да отговарят на основните изисквания, изложени в приложение I от горепосочената Директива.

Съгласно дефинициите на Директива 97/23/EO:

## Чл. 1 Обхват и определения:

Раздел 1. **Настоящата директива се прилага** към проекта, производството и оценката за съответствие на **съоръженията под налягане и функционални групи** с максимално допустимо налягане PS по-голямо от 0,5 бара.

Раздел 2. По смисъла на настоящата директива, „Съоръжения под налягане“ са съдове, тръбопроводи, устройства за безопасност и устройства под налягане.

Раздел 2.1.5. „**Функционална група**“ е съвкупност от съоръжения под налягане, свързани от производителя им и функциониращи като едно цяло.

## Чл. 3 Технически изисквания

Раздел 1. Съоръженията под налягане, третирани в 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4, трябва да отговарят на основните изисквания, изложени в приложение I:

Раздел 1.1. Съдове, с изключение на тези посочените в 1.2, са:

а) съдове за състени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,5 бара над нормалното атмосферно налягане, (1013 мбара) в следните граници:

— за флуиди от група 2, когато обемът на съда е по-голям от 1 l и произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и обема в литри е по-голямо от числото 5 или когато максималното допустимо налягане е по-голямо от 1000 бара, както и всички преносими пожарогасители и бутилките за апаратите за изкуствено дишане (приложение II, таблица 2);

раздел 2. Функционалните групи, дефинирани от член 1, раздел 2.1.5, които включват най-малко една част от съоръжения под налягане, обхванати от раздел 1 от настоящия член и, които са изброени в раздели 2.1, 2.2 и 2.3 от настоящия член, трябва да отговарят на изискванията, изложени в приложение I.

Раздел 2.1. Функционални групи за производство на пара или гореща вода с температура над 110 °C, които включват поне едно съоръжение под налягане, нагрявано с пламък или по друг начин и застрашено от прегряване.

Раздел 2.2. Функционални групи, различни от тези посочени в раздел 2.1, ако производителят възнамерява да ги пуска на пазара и да ги пуска в действие като цяло съоръжение.

В заключение, следва да посочим, че така направените изводи се подкрепят и от изводите в Ръководството за прилагане на Директива 97/23/ЕС, където в отговор на въпрос 1.32 дали абонатните станции към тръбопроводите следва да бъдат разглеждани като функционална група съгласно Директивата за съдове под налягане, изрично и категорично се отговаря: „Да, тези абонатни станции са разположени след крайната спирателна арматура в сградната инсталация и като такива не се покриват от изключванията по чл. 3.1 на Параграф 1“, т.е. тези съоръжения трябва да отговарят на основните изисквания на Директивата.

Георги Беловски  
Изпълнителен д.