Р Е Ш Е Н И Е

№.....496...../.09.12.....2015 г.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП и отразени резултати в протоколи №1, №2 и №3 от работата на комисия, назначена с Заповед № 470/12.11.2015г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София" ЕАД"**, открита с Решение 621 от 02.10.2015 г. и обявление, публикувано в АОП с уникален номер 00277-2015-0028

ОБЯВЯВАМ:

Резултата от проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка и класираните участници, съгласно получената комплексна оценка, която съответства в най-голяма степен на предварително обявените условия, както следва:

I. Класирам:

Първо място – „ИТА КОМ" ООД – с комплексна оценка **100 т.**

Второ място - „АКВАСТАРТ" ООД - с комплексна оценка **98,59 т.**

Трето място – „П и М КОНСУЛТИНГ" АД - с комплексна оценка **87,97 т.**

Четвърто място - „БГ ТЕРМ" ООД – с комплексна оценка **- 87,94 т.**

Определям класираният на първо място участник **„ИТА КОМ" ООД** за изпълнител на обществената поръчка с предмет: **„Доставка на помпи за нуждите на „Топлофикация София" ЕАД"**

II. Отстранявам:

1. **„Старт Инженеринг" АД** на основание **чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП**, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, а именно: представените копия на пълномощни от Електромеханика (LOWARA) и Xylem EMEIA не са оригинални или нотариално заверени, в нарушение на изискването на възложителя. Съгласно раздел III.2.3, т.4 от обявлението и раздел VII Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на участниците от Документацията за участие, участникът следва да представи: „4. **Оторизационно писмо в оригинал или нотариално заверен препис**."

2. **„Риск Инженеринг" АД** , на основание **чл. 69, ал.1, т.3 от ЗОП, тъй като** представената техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя. Участникът е предложил помпи Dn 25 с дължина 130мм. Съгласно техническото задание, раздел 4 „Технически спецификации" за Циркулационни помпи за отопление в абонатни станции изискването на възложителя е дължината на помпите Dn 25 да бъде 180мм.

На основание чл.73, ал.3 от ЗОП, решението да се изпрати на участниците в 3-дневен срок от издаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаването му по реда на чл.120 от ЗОП.

Възложител:
Георги Христов Беловски
Изпълнителен директор