



топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!



Относно: Публична покана с предмет: **“Доставка на регулатор за налягане на природен газ пред горелки на ВК-3 в ОЦ „Земляне”**

Във връзка с постъпило писмено искане относно горесцитираната публична покана и на основание чл.101 „б”, ал.6 от ЗОП, правим следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка:

Въпрос 1: „Моля да уточните какви трябва да бъдат фланците на регулатора - PN16, ANSI150 или друго?”.

Отговор: PN16, ANSI150.

Въпрос 2: „Моля да отговорите дали строителната дължина от 440 мм е задължителна?”.

Отговор: Да се спазва техническото задание.



ЗАЛИЧЕНО

С уважение, на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Георги Беловски

Изпълнителен директор