

 топлофикация София ЕАД <i>Топлина в твоя дом!</i>	Централно управление ул. Ястребец №23Б, София 1680 тел.: +359 2 903 3050; 0700 11 111
Регистрационен индекс: <u>017-338</u> Дата: <u>12.05.18г</u>	

Относно: Договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Реконструкция на участък от II –ра Искърска топломагистрала и монтаж на 2бр. спирателни клапи DN 1200 в камера № ИП-22, намираща се на територията на бензиностанция „Шел”, бул.”Цариградско шосе”, УПИ II, кв. 9Б, Столична община, р-н Младост, гр. София”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпили запитвания относно процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: „Реконструкция на участък от II –ра Искърска топломагистрала и монтаж на 2бр. спирателни клапи DN 1200 в камера № ИП-22, намираща се на територията на бензиностанция „Шел”, бул.”Цариградско шосе”, УПИ II, кв. 9Б, Столична община, р-н Младост, гр. София” въз основа на Квалификационна система с предмет: „Строително монтажни и ремонтни работи по подмяна на участъци от топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД и изграждане, строителство и ремонт на присъединителни топлопроводи и абонатни станции за нови и настоящи клиенти”, даваме следните отговори:

Въпрос:

Във връзка с поканата за участие, бихме искали да зададем следния въпрос по част ТОВК:
По позиция 6.1 от обобщена количествена сметка- Доставка и монтаж в колектор и камера на: Клапа спирателна стоманена с ел.задвижка на заварка PN 25 DN1200. Бихме искали да бъде уточнен типа на клапата, както и изискванията към ел. задвижката.

Отговор:

Относно позиция 6.1 от обобщена количествена сметка - „Доставка и монтаж в колектор и камера на:” участникът трябва да предвиди разходите си само за монтаж на спирателната клапа/и. Спирателните клапи ще бъдат осигурени от възложителя.
Същото се отнася и за позиции 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1 и 7.1 (Възложителят ще осигури материалите, а изпълнителят следва да предвиди разходите си само за монтаж).

Чертеж на спирателните клапи и инструкция за ел.задвижката ще бъдат предоставени на участника, избран за изпълнител.

Въпрос:

Във връзка с възникнали въпроси относно покривните плохи за проходим колектор, ще е възможно ли да изпратите чертеж №16-03-13 Кофражен и армировъчен план на монолитна покривна плоча (има го като номер, но не е приложен) и чертеж на покривна плоча П2 – необходим е за изработка на плочите.

Отговор:

Чертеж № 16-03-13 е за покривна плоча П2-монолитна с отвор, която трябва да се изработи на място и ще бъде предоставен допълнително. В количествената сметка са включени всички необходими материали за изработването на плочата.

ЗАПИЧЕНО
на основание чл. 2 от ЗЗЛД