

Относно: **Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на пластинчати топлообменници“**

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило запитване относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на пластинчати топлообменници“ и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, Ви изпращаме следното разяснение:

**Въпрос:** *В техническата спецификация т.4.2.6.6 е посочено, че група автоматично допълване и трябва да включва:*

*Групата трябва да работи с входящо налягане до 1,0 МРа и да контролира налягането в границите 0,05 ÷ 0,6 МРа.*

*Моля, да уточните какво трябва да включва автоматичната група за допълване – само редуциращ вентил с манометър или и друга окомплектовка.*

**Отговор:** Трябва да се достави само изделието автоматична група за допълване – регулиращ вентил с манометър без допълнителна окомплектовка, като се съблюдават изискванията в т.4.2.3.2 позиция 3 и т.4.2.6.6. от Техническата спецификация.

**Въпрос:** *В техническата спецификация т. 4.2.3.2, поз.6 Топлообменник пластинчат за отопление, трябва ли да е окомплектован с изолация и съответно крайници на заварка. Същите трябва ли да са посочени в попълнената от участника техническа спецификация.*

**Отговор:** В техническата спецификация т. 4.2.6.1 е описано подробно с какво трябва да е окомплектован топлообменника. В случай, че избраният производител предлага топлинна изолация под отделен каталожен номер, то той трябва също да се посочи в попълнената от участника техническа спецификация.

**Въпрос:** *В техническата спецификация т. 4.2.3.2, поз.7 Топлообменник пластинчат двустепенен за БГВ, трябва ли да е окомплектован с изолация и съответно крайници на заварка и резба. Същите трябва ли да са посочени в попълнената от участника техническа спецификация.*

**Отговор:** В техническата спецификация т. 4.2.6.1 е описано подробно с какво трябва да е окомплектован топлообменника. В случай, че избраният производител предлага топлинна изолация под отделен каталожен номер, то той трябва също да се посочи в попълнената от участника техническа спецификация.

**Въпрос:** *В техническата спецификация т. 4.2.3.2, поз.15 е посочено Електрически табла монофазни. Моля, да уточните колко кръга, съответно отопление и БГВ, ще се управляват, чрез посочените електрически табла.*

**Отговор:** Електрическите табла са за монтаж на цифров контролер, управляващ стандартна абонатна станция с един контур отопление и с един контур БГВ.

С уважение,

Георги Беловски  
Изпълнителен директор

