



Забележка:

За изпълнение на обшивката  
гледай албум на ДО "Монтажи"  
AK7-01

Фиг. 3

Топлинна изолация на тръбопровод  $\phi 273 \times 28$  mm с дюшечи от мергелна вата:

1. Дюшек мергелна вата с  $\delta=100$  mm;
2. Рабицова мрежа;
3. Дюшек мергелна вата с  $\delta=80$  mm;
4. Дюшек мергелна вата с  $\delta=80$  mm;
5. Стъклен воал;
6. Ламаринена обшивка с  $\delta=0,8$  mm;
7. Винт крепежен.