топлофикация
София ЕАД

Топлина в твоя дом!

ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез публично състезание при условията на глава 25 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), с предмет: **„Абонаментно поддържане, сервиз и периодична проверка на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации на територията на „Топлофикация София" ЕАД".**

В изпълнение на Заповед № ОП-З-37/12.08.2019 г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София" ЕАД се проведе заседание на комисия, в следния състав:

Председател: 1. Маргарита Владимирова – юрисконсулт отдел ОП;
Членове: 2. инж. Райна Александрова – ръководител отдел МТС;
3. Асен Симеонов Костов – ръководител отдел „Контролен".

Закрито заседание на комисията започна на 21.08.2019 г. и протече при следния ред:

На основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допуснатата оферта и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение на участника, както следва:

1. Техническо предложение на участника "МАРК СЕКЮРИТИ СИСТЕМС" ЕООД.

Участникът е предложил:
2.1. Срок за изпълнение на поръчката - **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на сключване на договора.
2.2. Срок на реакция – не по-късно от **4 (четири) часа**, считано от момента на известяване по телефон от Възложителя.
2.3. Срок за отстраняване на неизправност на елемент от системата по време на проверката на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации – до **24 (двадесет и четири) часа** ще осигурим оборотен елемент за времето на ремонт на дефектиралия.
2.4. Срок за отстраняване на проблем/повреда в периода между проверките пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации се установи неизправност на елемент от системата – до **24 (двадесет и четири) часа** ще осигурим оборотен елемент за времето на ремонт на дефектиралия.
2.5. Един път месечно до **25 (двадесет и пето) число** ще се извършват профилактични прегледи на пожароизвестителните (ПИИ) и пожарогасителните (ПГИ) инсталации и всичките им елементи, монтирани на територията на Възложителя.
2.6. Ежемесечни проверки за изправността на сигнализацията на ППИ и ПГИ в режим на „Пожар".

2.7. Ежемесечни проверки за изправността на сигнализацията в режим на „Пожар", като ще се извършва задействане с дим и температура на известителите – оптични и термични.
2.8. Ежемесечна проверка на работата на инсталациите в режим на аварийно захранване.

III. Място на изпълнение:
В поделенията на възложителя със следните адреси в гр. София:
1. Централно управление, гр. София, ул. „Ястребец" № 23Б.
2. ТР „София":
2.1. ТЕЦ „София", гр. София, ул. „История Славянобългарска" № 6
2.2. ВОЦ „В. Левски-Г", гр. София, ж.к. „Левски-Г", срещу бл. № 23-24;
2.3. ВОЦ „Сухата река", гр. София, район Подуяне, ул. 549, № 102.
3. ТР „София Изток":
3.1. ТР „София Изток", гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 28 Б;
3.2. ТЕЦ „София - Изток", гр. София, ул. „Димитър Пешев" № 6.
4. ТР „Люлин":
4.1. ТР „Люлин", гр. София, ул. „Владимир Зографов" № 90;
4.2. ВОЦ „Инжстрой", гр. София, ул. „Кукуш" № 2;
4.3. ОЦ „Люлин", село Волуяк, гара Волуяк, ул. „Бел Камък" № 8.
5. ТР „Земляне":
5.1. ТР „Земляне", гр. София, ул. „Природа" № 2;
5.2. ОЦ „Земляне", гр. София, ул. "Костенец" № 5;
5.3. ВОЦ „Овча Купел-1" , гр. София, бул. „Ейбрахам Линкълн";
5.4. ВОЦ „Овча Купел-2", гр. София, бул. „Ейбрахам Линкълн";
5.5. ПС „Бъкстон", гр. София, бул. „Братя Бъкстон" 12;
5.6. ПС „Тунджа", гр. София, бул. „Иван Гешов".
6. Аварийна служба, гр. София, ул. „Житница" № 34.
7. Почивна станция Приморско, гр. Приморско, ул. „3-ти март" № 83.

Участникът е представил:
1. подробно описание на системите за абонаментна поддръжка в табличен вид;
2. съдържание на абонаментната поддръжка;
3. действия при аварийни ситуации;
4. други условия за изпълнение.

След обстоен преглед на техническото предложение на участника за съответствие с техническата спецификация на Възложителя, комисията констатира следното:

Участникът е изготвил техническото си предложение в съответствие с предварително обявените изисквания и техническата спецификация за изпълнение на поръчката от документацията за възлагане на обществената поръчка.

Комисията установи, че офертата на участника "МАРК СЕКЮРИТИ СИСТЕМС" ЕООД **отговоря** на техническите изисквания на поръчката, поставени от Възложителя, съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка.

Предвид гореизложеното комисията взе единодушно следното решение:

1. Допуска до по-нататъшно участие в публично състезание участника "МАРК СЕКЮРИТИ СИСТЕМС" ЕООД.

2. Отварянето на Ценовото предложение на участника ще се извърши съгласно условията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха на 21.08.2019 г.

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.

Комисия в състав:

Председател:

Маргарита Владимирс
юрисконсулт отдел О

Членове:

инж. Райна Александр
ръководител отдел М

Асен Симеонов Косто
ръководител отдел „К

ЗАЛИЧЕНО
на основание чл. 2 от ЗЗЛД