



РЕШЕНИЕ

№ ОП-Р-51/30.09.2019 год.

за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура, възлагана чрез публично състезание с предмет „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”

На основание чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и отразени резултати в Доклад, Протокол № 1 от 04.09.2019 год., Протокол № 2 от 18.09.2019 год., Протокол № 3 от 26.09.2019 год. от работата на комисията, назначена със Заповед № ОП-З-43/03.09.2019г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София” ЕАД за провеждане на процедура, възлагана чрез публично състезание с предмет: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”, открита с Решение № ОП-Р-50/12.08.2019 год. и Обявление (927461), вписана в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията за обществени поръчки с ID 927461 от 15.07.2019 год., по преписка с уникален номер 00277-2019-0020.

ОБЯВЯВАМ:

Резултатите от проведена обществена поръчка възлагана чрез публично състезание, съгласно обявения критерий за възлагане „най-ниска цена” в следния ред:

I. КЛАСИРАМ по Обособена позиция № 2 както следва:

Първо място - „Полимат” ООД- обща цена за изпълнение на поръчката – 14 804,00 лева без ДДС.

II. ОПРЕДЕЛЯМ:

за изпълнител за Обособена позиция № 2 на настоящата обществена поръчка участника, класиран на първо място „Полимат” ООД на обществената поръчка с предмет: „Доставка на нивомерни колонки и резервни части за нивомерни колонки”.

На определеният изпълнител ще бъде предложено сключване на договор за възлагане изпълнението на обществената поръчка.

III. ОТСТРАНЯВАМ:

1. Участника „Ванца Партнерс” ООД за Обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т.2., б. „а” от ЗОП.

Мотиви за отстраняването са следните:

В техническото предложение на Участника, в сравнителната таблица, Предложение на участника: за двуцветни нивомерни колонки за ТЕЦ „София“:

- за транспарантни нивопоказателни стъкла: участникът е предложил „материал: *алуминиев силикат, подходящ за висока температура*”, комисията установи, че посоченият от участникът материал, не отговаря на изискванията на Възложителя за матарила, а именно: „материал: *боросиликатно*”;
- за транспарантни нивопоказателни стъкла: участникът не е посочил размерите, изискванията на Възложителя са „размери: *113 x 27,6 x 16,8 мм*”;

за двуцветни нивомерни колонки за ТЕЦ „София Изток“:

- за транспарантни нивопоказателни стъкла: участникът е предложил „материал: *алуминиев силикат, подходящ за висока температура*”, комисията установи, че посоченият от участникът материал, не отговаря на изискванията на Възложителя за матарила, а именно: „материал: *боросиликат - закален*”;
- за транспарантни нивопоказателни стъкла: участникът не е посочил параметрите, изискванията на Възложителя са „Параметри: *Рраб $\geq 25,0$ МПа, PN = 31,5 МПа, Траб = 355° C*”;

за нивопоказателна магнитна колонка за ОЦ „Земляне“ (А):

- участникът не е посочил размерите на камерата, изискванията на Възложителя са „Камера *60.3x2 мм*”;

за нивопоказателна магнитна колонка за ОЦ „Земляне“ (Б):

- участникът не е посочил размерите на камерата, изискванията на Възложителя са „Камера *60.3x2 мм*”;

за нивопоказателни рефлексионни нивомерни колонки за ОЦ „Земляне“

- за Видимата зона: участникът е предложил „Видима зона: *230 тт*”, но не е посочил „ширина *a ≥ 15 тт*”, каквито са изискванията на Възложителя, а именно: „Видима зона: *230 тт, ширина a ≥ 15 тт*”;
- за нивопоказателните стъкла: участникът е предложил „материал: *алуминиев силикат, подходящ за високи температури*”, комисията установи, че посоченият от участникът материал, не отговаря на изискванията на Възложителя за матарила, а именно: „материал: *боросиликат - закален*”;

за нивопоказателни рефлексионни нивомерни колонки за ОЦ „Земляне“

- за нивопоказателните стъкла: участникът е предложил „материал: *алуминиев силикат, подходящ за високи температури*”, комисията установи, че посоченият от участникът материал, не отговаря на изискванията на Възложителя за матарила, а именно: „материал: *боросиликат - закален*”;
- за нивопоказателните стъкла, участникът не е посочил параметрите, изискванията на Възложителя са „Рраб $\geq 1,3$ МПа, , Траб = 200°С.”;

Във връзка с горното, отстранявам участника „Ванца Партнерс” ООД за Обособена позиция 1, на основание чл. 107, т.2., б. „а” от ЗОП, тъй като офертата на участника не отговаря на техническите изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. Участника „Полимаг” ООД за Обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т.2., б. „а” от ЗОП.

Мотиви за отстраняването са следните:

В техническото предложение на Участника, в сравнителната таблица, Предложение на участника:

за нивопоказателни рефлексионни нивомерни колонки за ОЦ „Земляне“

- за Видимата зона: участникът е предложил „Видима зона: *230 тт*”, но не е посочил „ширина *a ≥ 15 тт*”, каквито са изискванията на Възложителя, а именно: „Видима зона: *230 тт, ширина a ≥ 15 тт*”;

Във връзка с горното, отстранявам участника „Полимаг” ООД за Обособена позиция 1, на основание чл. 107, т.2., б. „а” от ЗОП, тъй като офертата на участника не отговаря на

техническите изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за възлагане на обществената поръчка.

IV. ПРЕКРАТЯВАМ, на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП:
Обособена позиция № 1: „Доставка на нивомерни колонки”

Мотиви: Съгласно чл.110, ал.1 от ЗОП „Всички оферти за участие са неподходящи“.

Решението да се изпрати в 3-дневен срок от издаването му на участника в процедурата, на основание чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

Протоколите, окончателният доклад на комисията и решението да се публикуват в профила на купувача на „Топлофикация София“ ЕАД:

<http://zop.toplo.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190812BmTg3891069>

Решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията с адрес: Република България, гр. София, п.к. 1000, бул. „Витоша“ № 18, електронна поща: crcadmin@crc.bg, интернет адрес: <http://www.crc.bg>.

Срокът за подаване на жалби е 10-дневен и започва да тече от получаването на настоящото решение, на основание чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

ЗАЛИЧЕНА
информация на основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

/КРЕМЕН ГЕОРГИЕВ/

