



**ДО ВСИЧКИ ПОТЕНЦИАЛНИ УЧАСТНИЦИ  
В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ  
„ДОСТАВКА И ПОДМЯНА НА ПРЕКЪСВАЧИ ЗА НУЖДИТЕ НА  
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД С 9 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

*Относно: Предоставяне на разяснения по документация на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило искане от заинтересовано лице и на основание чл. 180 от ЗОП, предоставям настоящото разяснение относно условията на обществената поръчка с предмет „Доставка и подмяна на прекъсвачи за нуждите на „Топлофикация София“ ЕАД с 9 обособени позиции“, за Обособена позиция № 7 „Подмяна 2 броя ВП 110kV и КШП, с нови елегазови прекъсвачи 110kV в ОРУ 110kV в ТЕЦ "София"- проектиране, доставка, монтаж, подсъединяване и въвеждане в експлоатация“, както следва:

Въпрос № 1: „Моля да потвърдите нашето разбиране, че в упоменатия срок в т.б от техническото задание, включващ следните дейности – проектиране (до 15 календарни дни), съгласуване (до 5 календарни дни), корекция на проекта (до 5 календарни дни) и изпълнение (до 45 календарни дни), не се включва срока на доставка на основното оборудване – 2 броя елегазови прекъсвача 110 kV.“

Отговор № 1: Да, за Обособена позиция № 7, не е включен срок за доставка на 2 броя нови елегазови прекъсвачи 110kV.

Въпрос № 2: „Моля да предоставите данни за тока на късо съединение на шини в ОРУ 110 kV ТЕЦ „София“ във връзка с технико-икономическия избор на прекъсвачи за ВЕЛ „Тракция“ и трансформатор към п/ст „Военна рампа“

Отговор № 2: Предоставяме следните данни за токове на късо съединение на шини в ОРУ 110kV:  $S_{k.c}=4576\text{MVA}$ ;  $I_{k.c}=23\text{kA}$ ;  $I_y=59\text{kA}$ .

Въпрос № 3: „В случай че от предоставените величини за тока на късо съединение на шини в ОРУ 110 kV ТЕЦ „София“ е възможно да се предложи елегазов прекъсвач, покриващ изключителната собственост на полетата с коефициент на запас и останалите технически характеристики на техническото задание, моля да поясните дали бихме приели да се подменят с такива елегазови прекъсвачи 110 kV?“

Отговор № 3: Изпълнението на обществената поръчка следва да отговаря на минималните изисквания, посочени в документацията и на актуалните към настоящия момент нормативни и законодателни изисквания.

**С ПОДПИС:**

ЗАЛИЧЕНА  
информация на основание  
чл. 37 от ЗОП във вр. с  
чл. 59, ал. 2 от ЗЗЛД

**МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА**  
Лице за контакт, отдел ОП  
„Топлофикация София“ ЕАД