



топлофикация
СОФИЯ ЕАД

Топлина в твоя дом!



ТОПЛОФИКАЦИЯ
СОФИЯ ЕАД

Централно управление
ул. Астробец №23Б, София 1000
тел.: +359 2 903 3050; 0700 11 111

Регистрационен номер:

Датум:

07-697

27.10.15

Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с предмет: „Доставка на температурни сензори за топломери”

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с постъпило писмено искане относно горесцитираната публична покана и на основание чл.101б, ал.6 от ЗОП, Ви изпращаме следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка:

Въпрос : Във връзка с публичната покана за Доставка на температурни сензори за топломери молим да уточните следните параметри

- клас на точност?
- 2,-3 или 4 проводно свързване?
- температурен обхват на измерване?
- дължина на гилзата?
- диаметърът на гилзата може ли да бъде 5,8 мм? (в заданието е дадено $5,5 < d < 5,8$)

Отговор:

- клас на точност – “А”
- 2 проводно свързване;
- температурен обхват на измерване – от 0 до 160°C ;
- дължина на гилзата – 47 мм;
- диаметърът на гилзата може да бъде 5,8 мм.

Въпрос: Молим също така да ни информирате какво е присъединяването и трябва ли да бъдат доставени в комплект със защитна тръба.

Отговор: Термопреобразувателите ще бъдат монтирани в съществуващ джоб (бабишка), монтирани на тецовия топлопровод в АС. Гилзата влиза свободно и се осигурява срещу изваждане с винт и пломба, които не са обект на поръчката.

Съгласувал:

Кремена Кьосева
Р-л отдел „ОП”

Изготвил:

инж. Калина Тенева
Специалист „Доставки”



С уважение,
Георги Беловски
Изпълнителен директор

