




топлофикация
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!



Относно: Обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: „Доставка на черни колена и преходи за отстраняване на пробиви по топлопреносната мрежа на “Топлофикация София” ЕАД”

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпило запитване, относно документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на черни колена и преходи за отстраняване на пробиви по топлопреносната мрежа на “Топлофикация София” ЕАД” и на основание чл.29, ал.2 от ЗОП, Ви изпращам следните разяснения:

Въпрос 1: „По 1. Колена горещо изтеглени 90° по БДС EN 10253-2:2008 или еквивалент, приемливо ли е позиции 36, 37 и 38 да бъдат заварени, а не безшевни?”

Отговор: Не е приемливо, да се следват изискванията от Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.

Въпрос 2: „По 2. Колена 90° черни сегментни изработени от тръби по БДС EN 10217-2:2002 или еквивалент, приемливо ли е позиции 1, 2 и 3 да бъдат безшевни?”

Отговор: Не е приемливо, да се следват изискванията от Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.

Въпрос 3: „Приемлива ли е марка стомана P265GH вместо P235GH (считаме, че марка P265GH е аналог на P235GH)?”

Отговор: Не е приемливо, да се следват изискванията от Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от документацията за участие.

С уважение

Георги Беловски

Изпълнителен директор