



## ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 13.02.2015 год. от 09:00 ч., на основание чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 43/ 27.01.2015 год. на Изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД, се състави настоящият протокол за работа на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Доставка на черни колена и преходи за отстраняване на пробиви по топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“**. Комисията, назначена със Заповед № 43/27.01.2015 г., е в състав:

- Председател:** 1. Пламен Димов - Ръководител отдел „МТС”  
**Членове** 2. инж. Пламен Шиндарски – Гл. инженер, „ТПМ”, ТР „София Изток”  
3. инж. Валентин Василев - Р-л отд. „ТПМ”, ТР „София”  
4. Кремена Кьосева - Ръководител отдел „ОП”  
5. Цветка Кирова – Счетоводител  
6. Румяна Иванова - Юрисконсулт  
7. инж. Калина Тенева – Специалист „Доставки”

Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложения на допуснатия участник **Маяк М АД**.

Комисията прегледа техническото предложение на участника **Маяк М АД** и установи, че за част от позициите участникът е предложил стомана тип P265GH вместо изискуемата стомана тип P235GH. В техническата спецификация към документацията за участие е изискано предлаганата стомана да е P235GH. Във връзка с направено запитване до участниците е изготвен и изпратен отговор Рег № ОП-66/20.01.2015г., в който изрично у посочено, че не е приемливо да бъде заменена стомана P235GH със стомана P265GH и участниците следва да се придържат към изискванията от техническото задание. **Предвид изложеното, комисията предлага участника Маяк М АД за отстраняване от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.**

С оглед липсата на оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, комисията предлага на възложителя процедурата да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

Комисията на основание чл. 72, ал. 2 от ЗОП, предава настоящия протокол, изготвен на 13.02.2015 г. и цялата документация по проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на черни колена и преходи за отстраняване на пробиви по топлопреносната мрежа на „Топлофикация София“ ЕАД“**, на Изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД за осъществяване на контрол по реда на чл. 36а от ЗОП.



топлофикация  
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

Действията на комисията, удостоверени в настоящия протокол приключиха на 13.02.2015 г.

Настоящият протокол се подписа от членовете на комисията без особени мнения.

**Комисия:**

Пламен Димов – ръководител отдел „МТС”

инж. Пламен Шиндарски – Гл. инженер, „ТПМ”, ТР „София Изток”

инж. Валентин Василев – Р-л отд. „ТПМ”, ТР „София”

Кремена Кьосева – Ръководител отдел „ОП”

Цветка Кирова – Счетоводител

Румяна Иванова – Юрисконсулт

инж. Калина Тенева – Специалист „Доставки”

\_\_\_\_\_

← \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

.....  
.....