



топлофикация
СОФИЯ ЕАД

Топлина в твоя дом!

Изм. № *ИЗ-63/1601* 2015 год.

Относно: Въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Автоматизирана пожарозвездителна система (АПИС) в блок А и блок Б на Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД.

Във връзка с постъпило искане за разяснение по документацията за участие, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

Въпрос 1: От отговора на наш въпрос 1 с писмо с Наш Изх.№ 2 /13.01.2015 год. се разбира, че е допустимо изисквания протоколен принтер да бъде рализиран в един от следните варианти:

- вграден в контролния панел на Автоматизираната пожарозвездителна система;

или

- външен;

или

- Електронен архив, който да е с възможност да бъде разпечатван от интегрирания софтуерен пакет („Аксон интелект ентърпрайс“).

Отговор 1: Допуска се протоколния принтер да бъде вграден, външен или с електронен архив, но с възможността да бъде разпечатван от интегрирания софтуерен пакет („Аксон интелект ентърпрайс“)!

Въпрос 2: Ще има ли ограничение в достъпа ни за работа на обекта през работно време на Топлофикация София ЕАД или ще трябва монтажните работи на обекта да се извършват в извънработно време ?

Отговор 2: Монтажните работи в обекта ще има възможност да се извършват в работно време от 08:00 до 20:00 часа, като след 17:00 часа ще бъдат придружавани от охраната на Топлофикация София ЕАД. Достъпа до отделни помещения ще бъде уточнен допълнително с избраният изпълнител.



Топлофикация София ЕАД
Централно управление
ул. "Ястребец" № 23Б, 1680 София, България
тел.: 0700 11 111, факс: +359 2 859 91 24
www.toplo.bg

