



топлофикация  
софия ЕАД

Топлина в твоя дом!

Изх. № *01-32-1401* 2015 год.

**Относно:** Въпроси по обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Автоматизирана пожароизвестителна система (АПИС) в блок А и блок Б на Централно управление на „Топлофикация София“ ЕАД.

Във връзка с постъпило искане за разяснение по документацията за участие, на основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП Ви уведомяваме за следното:

**Въпрос 1:** Допустимо ли е принтера да бъде разположен извън кутията на контролния панел на Автоматизирана пожароизвестителна система?

**Отговор:** Допуска се протоколния принтер да бъде вграден, външен или с електронен архив, но с възможността да бъде разпечатван от интегрирания софтуерен пакет („Аксон интелект ентърпрайс“).

**Въпрос 2:** Декларация за съгласие за участие от всеки член на техническите лица от екипа ли се изисква или само от проектантите, ако същите не са наети при участника?

**Отговор:** Декларация за съгласие за участие се прилага от всеки от посочените проектант в случай, че същите не са наети лица при участника.

**Въпрос 3:** Изисква ли се от всеки член на техническите лица от екипа да представя автобиография ?

**Отговор:** Съгласно документацията за участие не се изисква представяне на автобиографии от техническите лица.

С уважение,

Георги Беловски  
Изпълнителен директор